

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000107383124
Дата «24» августа 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-0583-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«25» сентября 2023 г.

Врио начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 25.09.2023 № 78-02-05/50-17231-2023 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 34 Невского района)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения:

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А;

193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц

Юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А

ИНН 7811066855

Руководитель: директор ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга Сергеева Татьяна Александровна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 11.09.2023 с 10 час 00 мин по 16 час 00 мин, 25.09.2023 с 16 час 00 мин по 17 час 00 мин в ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга по адресам

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А;

193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

По адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А:

- В нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (жарочный шкаф, электросковорода, пароконвектомат) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции.

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка потолка в служебном помещении пищеблока (раздевалка для персонала) имеет дефекты;

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка стен и потолков имеет дефекты: в рекреации 2 и 3 этажей, в учебных помещениях № 105, № 106, № 107, в в раздевалке девочек.

- В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты в спортивном зале.

- В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете химии, в кабинете физики, в учебном помещении № 25 используются лампы с разным световым излучением;

- В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолочные светильники в рекреации 3 этажа частично находятся в неисправном состоянии;

- В нарушение требований п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" отсутствует резервный источник горячего водоснабжения в помещении медицинского назначения (процедурный кабинет);

- В нарушение требований п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарных узлах для мальчиков на 2-м и 3-м этажах отсутствуют

кабины с дверьми. В санитарных узлах для девочек на 3-м этаже кабины оборудованы дверьми частично;

- В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раковины для соблюдения обучающимися личной гигиены в санитарных узлах не обеспечены горячим водоснабжением;

По адресу: 193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка потолков имеет дефекты в учебных помещениях: № 222, № 207, № 202, №208, №209;

- В нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.8.9, 3.4.10, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.8.9, 3.4.10, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А:

1.1. Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла

(жарочный шкаф, электросковорода, пароконвектомат).

Срок исполнения до 15.08.2024

1.2. Устранить дефекты отделки потолка в служебном помещении пищеблока (в раздевалке персонала).

Срок исполнения до 15.08.2024

1.3. Устранить дефекты отделки стен и потолков в рекреации 2 и 3 этажей, в учебных помещениях № 105, № 106, № 107, в в раздевалке девочек.

Срок исполнения до 15.08.2024

1.4. Устранить дефекты полов в спортивном зале.

Срок исполнения до 15.08.2024

1.5. Не допускать в кабинете химии, в кабинете физики, в учебном помещении № 25 использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Срок исполнения до 15.08.2024

1.6. Обеспечить исправность потолочных светильников в рекреации 3 этажа

Срок исполнения до 15.08.2024

1.7. Обеспечить наличие резервного источника горячего водоснабжения в помещении медицинского назначения (в процедурном кабинете).

Срок исполнения до 15.08.2024

1.8. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков на 2-м и 3-м этажах, для девочек на 3-м этаже кабинетами с дверями.

Срок исполнения до 15.08.2024

1.9. Обеспечить горячим водоснабжением раковины для соблюдения обучающимися личной гигиены в санитарных узлах.

Срок исполнения до 15.08.2024

По адресу: 193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц

1.10. Устранить дефекты отделки потолков в учебных помещениях: № 222, № 207, № 202, №208, №209

Срок исполнения до 15.08.2024

1.11. Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат).

Срок исполнения до 15.08.2024

2. О выполнении пунктов 1.1- 1.11 предписания известить в срок до 15.08.2024.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнение предписания;
2. Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ школа № 34 Невского района

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)



Handwritten signature

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от « 25 » сентября 2023 г. № Ю 78-02-05/27-0 53-2023 получил « » сентября 2023

Директор ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

Подпись представителя организации



(Сергеев Т.А.)