



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу
Восточный территориальный отдел**

Удельный пр., д. 20, литера А
Санкт-Петербург, 194214

ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

ИНН/КПП 7801378679/784001001

телефон 293-76-66, факс 554-49-43

электронная почта: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

22.10.2024

78-02-05/31-24312-2024

Главе администрации
Невского района
города Санкт-Петербурга
А. В. Гульчуку
192131, г. Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 163

mnevsky@tunev.gov.spb.ru


Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее Постановление) Восточный территориальный отдел направляет Вам копию предписания № 78-02-05/27-594-2024 от 27.09.2024 об устранении выявленных нарушений обязательных требований по результатам профилактического визита, проведенного в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга по адресам: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А; 193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц, на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024 г.

Прошу Вас взять на контроль выполнение ГБОУ школа № 34 Невского района указанного предписания. О принятых мерах прошу сообщить до 10.11.2024, 21.04.2025, до 20.08.2025.

Приложение: предписание № 78-02-05/27-594-2024 от 27.09.2024 об устранении выявленных нарушений обязательных требований по результатам профилактического визита.

Начальник



А.Ф. Сахарчук

Исп: Савинова О.Я.
293-15-02



метка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78240041000111941558
Дата «27» августа 2024 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-594-2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» сентября 2024 г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Невскому, Красногвардейскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна,
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 27.09.2024 № 78-02-05/50-19810-2024 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 34 Невского района)
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения:

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А;

193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц;

Юридический адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А

ИНН 7811066855

Руководитель: директор ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

Сергеева Татьяна Александровна

(должность, Ф.И.О.)



Юридическое лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении нарушения, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, одновременно два указанных требований

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 17.09.2024 с 10 час 00 мин по 16 час 00 мин, 27.09.2024 с 16 час 00 мин по 17 час 00 мин в ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга по адресам 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А;

193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) согласно заключения специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-02/С5199-2024 от 26.09.2024:

- отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии у 2 работников: Воронцова С. В., Струина М. В;
- отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В» у 3 работников: Воронцова С. В., Колесова Ю. А., Колногуз Л. Е.

По адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А:

- в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (жарочный шкаф, электросковорода, пароконвектомат) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции;
- в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка стен и потолков имеет дефекты в рекреации 2 этажа, в рекреации 3 этажа, в учебных помещениях № 105, № 106, № 107;
- в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы имеют дефекты в спортивном зале;
- в нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 раковины для соблюдения обучающимися личной гигиены в санитарных узлах не обеспечены горячим водоснабжением;

По адресу: 193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц

- в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка потолков имеет дефекты в учебных помещениях: № 222, № 207, № 202, №208, №209;
- в нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)



Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.1 Обеспечить периодичность прохождения вакцинации/ревакцинации против «дифтерии» у 2 работников: Воронцова С. В., Струина М. В

Срок исполнения до 10.11.2024

1.2 Обеспечить периодичность прохождения вакцинации/ревакцинации против гепатита В» у 3 работников: Воронцова С. В., Колесова Ю. А., Колногуз Л. Е.

Срок исполнения до 10.11.2024

По адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, лит. А:

1.3 Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (жарочный шкаф, электросковорода, пароконвектомат).

Срок исполнения до 21.04.2025

1.4 Устранить дефекты отделки стен и потолков в рекреации 2 этажа, в рекреации 3 этажа, в учебных помещениях № 105, № 106, № 107.

Срок исполнения до 20.08.2025

1.5. Устранить дефекты полов в спортивном зале.

Срок исполнения до 20.08.2025

1.6 Обеспечить горячим водоснабжением раковины для соблюдения обучающимися личной гигиены в санитарных узлах.

Срок исполнения до 21.04.2025

По адресу: 193232, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12 корп.3, лит. Ц

1.7 Устранить дефекты отделки потолков в учебных помещениях: № 222, № 207, № 202, №208, №209

Срок исполнения до 21.04.2025

1.8 Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат).

Срок исполнения до 21.04.2025

2. О выполнении пунктов 1.1, 1.2 предписания известить территориальный отдел в срок до 01.12.2024, пунктов предписания 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 в срок до 21.04.2025, пунктов предписания 1.4, 1.5 в срок до 20.08.2025.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;
2. Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ школа № 34 Невского района


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Невскому, Красногвардейскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
(фамилия, имя, отчество)



МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от «27» сентября 2024 г. № Ю 78-02-05/27-594-2024 получил « » 2024
Подпись представителя организации

_____ (_____)

