



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-99-81

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-833/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №34 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А, ИНН 7811066855
Государственное бюджетное образовательное учреждение - при наличии государственной собственности. Формы собственности - за которой находится имущество по адресу
наименование государственной собственности - государственная собственность

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 10 декабря 2019 года № 2-19-833,
Государственное бюджетное образовательное учреждение - при наличии государственной собственности. Формы собственности - за которой находится имущество по адресу
наименование государственной собственности - государственная собственность

в период с 20 января по 05 февраля 2020 года Прудничниковым Александром Александровичем начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 12, корп. 3, лит. Ц, правообладателем которого является Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №34 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга)
Государственное бюджетное образовательное учреждение - при наличии государственной собственности. Формы собственности - за которой находится имущество по адресу
наименование государственной собственности - государственная собственность

совместно с: Директор школы – Сергеева Татьяна Александровна, действующая на основании устава
Государственное бюджетное образовательное учреждение - при наличии государственной собственности. Формы собственности - за которой находится имущество по адресу
наименование государственной собственности - государственная собственность

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А				
1.	ряд дверей эвакуационных выходов и других	п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89	01.07.2020	

	дверей на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.6 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
2.	ширина эвакуационных путей в коридоре, с учетом дверей открывающихся в этот коридор при их двухстороннем расположении, менее 1 метра.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2020
3.	допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее чем 0,5 м. до светильников	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020
4.	не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации; покрытие стен в коридорах выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (масляная краска)	ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст.134 табл.28, табл.29, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020
5.	не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки полов на путях эвакуации; для отделки полов на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия не соответствующие требуемому классу пожарной опасности	ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст.134 табл.28, табл.29, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020
6.	устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии	п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)	01.07.2020
7.	допущено фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении	п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением	01.07.2020

		Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)		
8.	на дверях помещений производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые, технические помещения и т.п.) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)	01.07.2020	
9.	не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)	01.07.2020	
г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 12, корп. 3, лит. Ц				
10.	устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии	п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)	01.07.2020	
11.	допущено фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении	п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)	01.07.2020	
12.	ширина эвакуационных путей в коридоре, с учетом дверей открывающихся в этот коридор при их одностороннем расположении, менее 1 метра.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2020	
13.	допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее чем 0,5 м. до светильников	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Прудничков Александр Александрович

Подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за организацию и проведение проверки



«05» февраля 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Директор школы – Сергеева Татьяна Александровна, действующая на основании устава

«05» февраля 2020 г.